






Legenda


- 


2 teclas simples & 1 tomada – 1,10m do piso
- 


Bloco autônomo ilum. emergência a 2,20m do piso
- 


Caixa de passagem de sobrepor no teto
- 


Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso
- 


Interruptor simples 1 tecla – 1,10m do piso
- 


Interruptor simples 2 teclas – 1,10m do piso
- 


Luminária p/ floor. compacta dupla – sobrepor teto
- 


Luminária p/ lâmp. incand. comum – parede
- 


Quadro de distribuição – embutir a 1,50m do piso
- 


Tomada hexagonal (NBR 14136) – 2P+T 20 A a 2,20m do piso
- 


Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
- 

Tomada universal 2P+Ta 1,10m do piso
- 

Eletroduto embutido no piso
- 

Eletroduto na parede
- 

Eletroduto no teto
- 

Condutores Fase, Neutro, Retono e Terra no eletroduto
- 

Condutores não cotados considerar 3/4"

Legenda das indicações


- CX20 Aço pintada – teto (ref Brum) – 200x200x100 mm
- CD Compacta dupla – sobrepor – 26 W
- ARC18000 Tomada – uso específico – Condicionador de ar 18000BTU
- 2PT Tomada redonda – 2P+T 15A – 600 média


MANASSÉS IBERNON MAIA
Engenheiro Civil
CREA 11116/D-AM
ART: 001632/2010

PREFEITO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CREA/AM

PREFEITURA DE MANAUS

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 Prefeitura da UFAM

DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROJETO / OBRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA MANAUS

ENDEREÇO AV. RODRIGO OTÁVIO Nº 6200, COROADO, MANAUS-AM

AUTOR MANASSÉS IBERNON MAIA - CREA - 11116/D-AM
Engenheiro Civil
e-mail: manasses@ufam.edu.br
Fone: 0(xx) 92-3305-1181 RAMAL4010

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TÍTULO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PAVIMENTO 4
ESQUEMA GERAL


NOTAS COTAS EM METROS
ESCALA: INDICADA
IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO

IEL
04/12

ESCALA	INDICADA	DESENHO	MANASSÉS	REV. DESENHO	REV-02	DATA	ABRIL/2017
--------	----------	---------	----------	--------------	--------	------	------------

ALTERAÇÃO	PROJETO Nº	DATA	DESCRIÇÃO / ALTERAÇÃO	VISTO
REV-00	17/11/2009	17/11/2009	EMIÇÃO INICIAL	MANASSÉS
REV-01	20/11/2016	20/11/2016	ADICIONADO ELEVADOR E NOVO LAYOUT NO TERREO	MANASSÉS
REV-02	20/04/2017	20/04/2017	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO DE ARQUITETURA	EDIVAL COSTA

PROIBIDAS ALTERAÇÕES E REPRODUÇÕES POR TERCEIROS - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/98



Esquema Geral Pav 04

1:50

Configuração de Penas
Colocar em todas
- Espessura = 0,05
- Color = Black
- Gravidade =
Off, exceto das seguintes:
Pena Espessura
1 0,10
2 0,20
3 0,30
4 0,40
5 0,50
6 0,60
7 0,15
8 0,05