

LEGENDA

- CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35 MM2 NA COBERTURA
- CORDOALHA DE COBRE NÚ # 50 MM2 NO PISO
- VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR
- PR-01 Ø3/8" — DESCIDA COM VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR
- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8"x3.00m ALTA CAMADA
- CAIXA DE INSTEÇÃO DE ATERRAMENTO 0.40x0.40 m
- DESCIDA COM VERGALHÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/8" NO PILAR

NOTAS

O SISTEMA DEVERÁ TER MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIAS IRREGULARIDADES E GARANTIR A SUA EFICIÊNCIA

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, DEVERÃO SER INSTALADOS DUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS



MALHA DE ATERRAMENTO

MANASSÉS IBERNON MAIA
Engenheiro Civil
CREA: 11116/D-AM
ART: 001632/2010

PREFEITO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CREA/AM

PREFEITURA DE MANAUS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Prefeitura da UFAM

PROJETO / OBRA: PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA MANAUS

ENDEREÇO: AV. RODRIGO OTÁVIO N° 6200, COROADO, MANAUS-AM

AUTOR: MANASSES IBERNON MAIA - CREA - 11116/D-AM
Engenheiro Civil
e-mail: manasses@ufam.edu.br
Fone: 0(xx) 92-3305-1181 RAMAL4010

PROJETO: SPDA

TÍTULO: SPDA
PAVIMENTO 01
ESQUEMA GERAL

SPDA 01/05

NOTAS: COTAS EM METROS
ESCALA: INDICADA
IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO

ESCALA	DESENHO	REV. DESENHO	DATA
INDICADA	MANASSÉS	REV-01	ABRIL/2017

ALTERAÇÃO PROJETO N°	DATA	DESCRIÇÃO / ALTERAÇÃO	VISTO
REV-00	17/11/2009	EMISSÃO INICIAL	MANASSÉS
REV-01	25/04/2017	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO DE ARQUITETURA	EDIVAL COSTA

PROIBIDAS ALTERAÇÕES E REPRODUÇÕES POR TERCEIROS - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/98

Configuração de Penas
Colocar em TODAS as Penas:
- Espessura = 0.05
- Color = Black
- Grayscale = Off
Com exceção dos Seguintes:

Pena	Espessura
1	0.10
2	0.20
3	0.30
4	0.40
5	0.50
6	0.60
7	0.15
8	0.05