



CORTE AA



CORTE BB



PLANTA BAIXA



CORTE CC

LEGENDA – POSTE

01	POSTE DE CONCRETO 11m / 300 kg
02	CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40 m – DUPLA BASTÃO mm
03	PINO RAIZ PARA SECÇÃO REDONDO 13,8 kV – ISOLADO PORCELANA
04	CHAVE FUSÍVEL 15 kV – 100 A
05	CAIXA DE EMENDA ENTERRADA
06	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" x 40 mm.
07	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" x 150 mm.
08	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" x 170 mm.
09	BRAÇO PRIMÁRIA NORMAL
10	BASTA
11	ISOLADOR DE PINO
12	CONDUTOR DE ALUMÍNIO 1/0
13	CABO 4x 1 35 mm2 ISOLAMENTO 15 kv.
14	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 6"
15	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 6"
16	ARAME DE FERRO ZINCADO N.12 – 6 VOLTAS
17	TUBO DE PVC 6" P/ EMBUTIMENTO
18	CABO DE COBRE NU 35 mm2
19	FIO DE COBRE NU 16 mm2
20	HASTE DE AÇO 5/8" x 2,40 m

LEGENDA – SUBESTAÇÃO

01	BARRAMENTO PVC 6F
02	CABO 4x 1 35 mm2 ISOLAMENTO 15 kv.
03	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A – 15kv.
04	PONTO DE CHAVE SECCIONADORA
05	TERMINAL DE COBRE Nº 8 3/4"
06	DISJUNTOR TRIPOLAR FECHADO VÁCUO DE ÓLEO 630 A-36kvA- 15kv
07	ISOLADOR DE PORCELANA, C-105
08	TERMINAL BIMETÁLICO 16-50/70
09	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA (VOLT...13,8kV) 220/127V 60HZ
10	PONTO DE ATERRAMENTO 3 HASTES m
11	CABO DE COBRE NU 2 35 mm2
12	CAMADA ILUMINADA DE 20M 30MPA DE CONCRETO
13	QUADRO GERAL BAIXA TENSÃO DE ILUMINAÇÃO 1,40 m
14	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x20 W
15	INTERRUPTOR
16	DIVISÓRIA DE CONCRETO 2"x2" E TELA METÁLICA 150MM MALHA 2"
17	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO ALTA TENSÃO"
18	CABOS 4X 2500mm2 P/ CADA FASE + 2X2500mm2 P/ NEUTRO
19	EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS-4Kg





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR SUL
BIBLIOTECA SETOR SUL

TÍTULO: SUBESTAÇÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
			2018	1:40

FOLHA 04.EL.009