

LEGENDA

TRECHO A EXECUTAR

EXISTENTE

CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 0,40x0,40x1,00 m (DIMENSÕES INTERNAS)

CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 0,90x0,90x1,00 m (DIMENSÕES INTERNAS)

CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 1,50x1,50x1,00 m (DIMENSÕES INTERNAS)

LUMINÁRIA COM 4 PÉTALAS, LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W, RELÉ FOTOELÉTRICO 30 A, EM POSTE DE CONCRETO 11 M

LUMINÁRIA EXTERNA FECHADA COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W, RELÉ FOTOELÉTRICO 30 A, EM POSTE DE CONCRETO 9/300

NOTAS

PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,80 M

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

QUADRO	DEMANDA E TENSÃO (V)	AB CONDUÇÕES (V)	CABOS FASES (mm2)	CABOS NEUTRO (mm2)	CABOS TERRA (mm2)	DIAM. (V)
QFA	49,500		150	70	150	200
QFB		51,500	2x150	150	150	400
QFC	49,500		150	70	150	200
QFD		130,250	2x150	150	150	400
SUBTOTAL	110,000	231,250				
TOTAL	341,250					

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS – SETOR SUL
BIBLIOTECA DO SETOR SUL

TÍTULO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA
REDE GERAL

AUTOR DO PROJETO		DESENHO	DATA	ESCALA
ORION CARDUINO ENGENHEIRO CIVIL – CREA 15330 AM/RR	-	ORION	2016	1:200

02.EL.003