PRANCHA

08.TE.010

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PARINTINS
BLOCO 4

TÍTULO

INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
PAVIMENTO 2

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
JERÔNIMO WALLACE ARGÔLO DE MORAES ENG. CIVIL – CREA 12300-D/AM			2014	1/75

LEGENDA

	PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =0.40m
	PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =2.30m
	PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NA PAREDE, H =2.10m
	PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NO PISO
	PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADA RJ45, NO TETO
	RACK ABERTO, A=UNDAE DE ALTURA
	RACK FECHADO, A=UNDAE DE ALTURA
	ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDE/LAJE
	ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO
	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA, S=50%0
	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA
	CONDULETE TIPO C 3/4" A 1"
	CONDULETE TIPO E 3/4" A 1"
	CONDULETE TIPO LL 3/4" A 1"
	CONDULETE TIPO LR 3/4" A 1"
	CONDULETE TIPO T 3/4" A 1"
	CONDULETE TIPO X 3/4" A 1"

NOTAS

1 – ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE 3/4"
2 – UTILIZAR ELETRODUTO COM ROSCA ANTI-CHAMA
3 –AS ELETROCALHAS SERÃO DOTADAS DE TAMPA
4 – CABO UTP 24AWG CAT-6 A PARES ENTRE O RACK DO PAVIMENTO E OS DEMAIS RACK
5 – CABO ÓPTICO TIGHT-SM-008-G-12F REGISTRO DA AZBRAZIL WKNW0001.
DUTOBRO, CONTRA ROEDORES, NÚCLEO CENTRAL 12 FIBRAS
6 – CORDÃO ÓPTICO "CDA-SM-SP-20-CDO" LC/LC, 2,50 m DUPLEX
7 – RACK 28U FECHADO, PADRÃO 19", PROFUNDIDADE 670 mm, PORTA DE
ACRÍLICO COM CHAVE
5 – DEIXAR 10 METROS DE FOLGA DO CABO ÓPTICO EM CADA CAIXA DE ENTRADA
DOS PRÉDIOS