

LEGENDA

DISJUNTOR DM-CRM

- TRECHO A EXECUTAR
- TRECHO EXISTENTE
- CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 0.60x0.60x1.00 m (DIMENSÕES INTERNAS)
- CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 1.00x1.00x1.00 m (DIMENSÕES INTERNAS)
- CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, 1.50x1.50x1.00 m (DIMENSÕES INTERNAS)
- LUMINÁRIA COM 4 PÉTALAS, LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W, RELÉ FOTOELÉTRICO 30 A, EM POSTE DE CONCRETO 15 M

NOTAS

PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCAVAÇÃO = 0,60 M

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

OBRA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR SUL

TÍTULO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
REDE GERAL

AUTOR DO PROJETO	ART	DESENHO	DATA	ESCALA
			2015	1:250

PRANCHA 02.EL.012