



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Projetos - CPRO



UFAM

Fls 1/4 da Informação Técnica nº 021/2017/CPRO/PCU/UFAM

Informação Técnica Nº 021/2017-CPRO-PCU

A Sua Senhoria a Senhora

Shirley Cristina Bessa Barbosa

Diretora do Departamento de Engenharia - DE

Nesta

Assunto: Memo. Nº146/2017-CPL-UFAM (RDC 008/2017- Proc.: 23105.044939/2017)

Manaus (Am), 06 de junho de 2017.

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memo. nº 146/2017 – CPL/UFAM, datado de 05 de junho de 2017, na qual a licitante MARCOS DE HOLANDA COELHO EIRELI - EPP solicita informações referentes ao procedimento licitatório Regime Diferenciado de Contratação – RDC nº 008/2017 cujo objeto é a **Contratação de empresa para realização de reforma e adequação dos Ateliês e laboratórios de Arquitetura da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas – UFAM.**

Questionamento 1:

A empresa licitante solicita esclarecimentos quanto à divergência entre Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, no que diz respeito à especificação das paredes de gesso acartonado e enchimento interno das mesmas com lã de vidro.

Resp.: Em relação aos trechos dos itens 2.1.4 a 2.1.11, 3 e 5 do Memorial Descritivo, **onde se lê** “Paredes em gesso acartonado preenchido



com lã de vidro”, **leia-se** “Paredes em gesso acartonado com face interna dupla e externa simples”.

Quanto à execução das paredes em gesso acartonado com camada dupla interna, deverão ser executadas com a face simples voltada para a circulação. Entre os Ateliês, deverão ser executadas com a face dupla para uma sala e a face simples para outra, mantendo a mesma configuração.

Questionamento 2:

A empresa licitante solicita esclarecimentos quanto à divergência entre Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, no que diz respeito à especificação dos forros de gesso acartonado, tipo do forro, tipo dos suportes e utilização de manta impermeabilizante sobre o mesmo.

Resp.: Em relação aos trechos dos itens 2.1.2 a 2.1.11 e 13.1 do Memorial Descritivo, **onde se lê** “Forro em lambri de PVC, tipo canelado, cor cerejeira”, **leia-se** “forro em gesso acartonado removível”.

No que diz respeito à estrutura do forro, poderá ser executada em alumínio anodizado branco, para placas de gesso acartonado tamanho 65x65cm.

Quanto ao uso da manta impermeabilizante com lã de vidro sobre o forro, favor desconsiderar a informação do projeto de arquitetura prancha ARQ-04, uma vez que é inviável o uso da mesma nos ambientes mencionados.

Questionamento 3:

A empresa licitante solicita esclarecimentos quanto à divergência entre Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, no que se refere à especificação de torneiras para bancadas dos banheiros masculino, feminino e PNE.



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Projetos - CPRO



UFAM

Fls 3/4 da Informação Técnica nº 021/2017/CPRO/PCU/UFAM

Resp.: Em relação ao trecho do item 16.2.1 do Memorial Descritivo, **onde se lê** “Torneiras para lavatório (Parede), da marca DECA, linha DECAMATIC ECO, ref. 1172.C, e/ou da marca LORENZETTI, linha SMARTSYSTEM, ref. 1173C79, e/ou da marca DOCOL da linha PRESSMATIC DELUXE, ref. 17160106, e/ou da marca FABRIMAR, linha AQUAPRESS, ref. 1182AV, e/ou de marca e qualidade equivalente”, **leia-se** “Torneiras para lavatório (mesa), da marca DECA, linha IZY ref. 1193.C37, e/ou da marca LORENZETTI, linha LORENFIT CROSS, ref. 1193.C34, e/ou da marca DOCOL da linha DOCOL BRILHO, ref. 0542606 e/ou de marca e qualidade equivalente”.

Serão adotadas torneiras em metal cromado de mesa, conforme especificações de referência acima.

Questionamento 4:

A empresa licitante solicita esclarecimentos quanto à divergência entre Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, no que se refere à especificação de luminárias.

Resp.: Em relação ao trecho do item 16.2.1 do Memorial Descritivo, **onde se lê** “Luminárias de embutir para 01 lâmpada fluorescente compacta 23W com refletores em alumínio anodizado e difusor de vidro transparente e detalhe em vidro jateado, na cor epóxi branco, da marca LUSTRES PROJETO, da linha comercial, ref. C-2350 JC, e/ ou de marca ITAIM LUMINÁRIAS, série embutir, linha TABIRA 1 ref. 6921.1A1.1B0; e/ou de marca LIGHT DESIGN, linha GX BOX NO FRAME, ref. 00.6.7.34.XX (1 x fluorescentes compactas 26w base E27); e/ou de marca LUMINI, série NO FRAME, linha E4433, ref. E 4433/226; e/ ou de marca e



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Coordenação de Projetos - CPRO



UFAM

Fls 4/4 da Informação Técnica nº 021/2017/CPRO/PCU/UFAM

qualidade equivalente” e “Luminárias de embutir para 02 lâmpadas fluorescentes compacta 26W com refletores em alumínio anodizado e difusor de vidro transparente e detalhe em vidro jateado na cor epóxi branco, da marca LUSTRES PROJETO, linha comercial, ref. C-2350 JC, e/ ou de marca ITAIM LUMINÁRIAS, série embutir, linha CRISTAL ref. 8216.2C3.190; e/ou de marca LIGHT DESIGN, linha GX BOX FLUORESCENTE, ref. 00.6.7.10.XX (2 x fluorescentes compactas 26w base G24q3); e/ou de marca SYLVANIA, serie DOWNLIGHTERS, ref. LFC032-RN (2 x fluorescentes compactas 26w base G24d3); e/ou de marca LUMINI, série NO FRAME, linha E4433, ref. E 4433/226, e/ ou de marca e qualidade equivalente”, **leia-se** “Luminárias de sobrepor, corpo fabricado em chapa de aço tratada e pintura eletrostática a pó, cor branca, refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, com soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido, para 2 Lâmpadas fluorescentes tubular (T8) 28/54W, do fabricante Lumiluz, de sobrepor, dimensões 77x135x1186mm, Ref. LCIA, e/ou do Fabricante Blan, de Sobrepor, dimensões 100x130x1178mm, Ref. I228, e/ou do Fabricante Taschibra, de sobrepor, dimensões 53x203x1428mm, Ref. TA50”

Deverão ser instaladas luminárias de sobrepor para lâmpadas fluorescentes tubulares T8, em todos os ambientes, conforme projeto de instalações elétricas ELE.01 e especificações acima.

Atenciosamente,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Edival Arevalo da Costa
Coordenação de Projetos

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4010 e-mail: edivalcosta@ufam.edu.br